

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020



CLIENTE:	CLIENTE - EXEMPLO	FURO:	SP 04
OBRA:	OBRA - EXEMPLO		
LOCAL:	LOCAL - EXEMPLO		
INÍCIO:	28/03/2021	COTA:	114,14
TÉRMINO:	29/03/2021	DATUM:	SIRGAS 2000
		COORD. N:	1234567,89
		COORD. E:	123456,78

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)		RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
		INI.	FIN.	Ø INTERNO = 34.9 mm	PESO: 65 Kg				Ø EXTERNO = 50.8 mm		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL											
	1,00	1 17	1 22	-	2 39	1 22	00	1,00	ATERRO	2,00	TC
	2,00	1 15	4 15	3 15	5 4	7 5	01		AREIA FINA, SILTO ARGILOSA, COM RESTOS DE CONCHAS, FOFA, CINZA-MARROM		
	3,00	1 15	3 15	2 15	4 4	5 5	02	3,30			
	4,00	1 15	4 15	3 15	5 5	7 7	03				
	5,00	1 15	4 15	3 15	5 5	7 7	04				
	6,00	3 15	6 15	5 15	9 9	11 11	05				
	7,00	3 15	6 15	5 15	9 9	11 11	06				
	8,00	5 15	8 15	7 15	13 13	15 15	07				
	9,00	1 15	3 15	2 15	4 4	5 5	08				
	10,00	1 15	5 15	4 15	6 6	9 9	09				
	11,00	1 15	5 15	4 15	6 6	9 9	10				
	12,00	2 15	7 15	6 15	9 9	13 13	11				
	13,00	2 15	7 15	6 15	9 9	13 13	12				
	14,00	4 15	9 15	8 15	13 13	17 17	13				
	15,00	4 15	9 15	8 15	13 13	17 17	14				
	16,00	6 15	11 15	10 15	17 17	21 21	15				
	17,00	6 15	11 15	10 15	17 17	21 21	16	16,35			
	18,00	8 15	13 15	12 15	21 21	25 25	17				
	19,00	8 15	13 15	12 15	21 21	25 25	18				
	20,00	10 15	15 15	14 15	25 25	29 29	19				
							20			SILTE ARENOSO FINO (ARENITO), MARROM CLARA, COMPACTA	
						21			SILTE ARENO ARGILOSO, PLÁSTICA, COMPACTA, CINZA		CA

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
 ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

OBS.: Sonda transportada manualmente por 45m	N.A. LEITURAS: 1) N.A.: 1,00m em 30/03/2021 2) N.A.: 2,00m em 31/03/2021	DATA: 01/04/2021	TRABALHO N°: SSR-08291003	FOLHA: 01/02	RESP.: ENGENHEIRO RESP. - EXEMPLO
		ESCALA: 1/100	DESENHISTA: DIGITADOR - EXEMPLO	SONDADOR: SONDADOR - EXEMPLO	

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020



CLIENTE:	CLIENTE - EXEMPLO	FURO:	
OBRA:	OBRA - EXEMPLO	SP 04	
LOCAL:	LOCAL - EXEMPLO		
INÍCIO:	28/03/2021	COTA:	114,14
TÉRMINO:	29/03/2021	DATUM:	SIRGAS 2000
		COORD. N:	1234567,89
		COORD. E:	123456,78

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:		NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
					INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm	PESO: 65 Kg		
										DESCRIÇÃO DO MATERIAL			
	10	15	14	25	29		21						
	15	15	15	25	29		22			SILTE ARENO ARGILOSO, PLÁSTICA, COMPACTA, CINZA			
	21,00	10	15	14	25	29		23	22,10				
	22,00	12	17	16	29	33		24					
	23,00	12	17	16	29	33		25			AREIA SILTOSA, PLÁSTICA, COMPACTA, CINZA		CA
	24,00	14	19	18	33	37		26					
	25,00	14	19	18	33	37		27					
26,00	20	25	-	45	25			26,00					26,00
	25	15	9	24	9					LIMITE DA SONDAGEM			
	27,00									FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.			

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
 ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

OBS.: Sonda transportada manualmente por 45m	N.A. LEITURAS: 1) N.A.: 1,00m em 30/03/2021 2) N.A.: 2,00m em 31/03/2021	DATA: 01/04/2021	TRABALHO N°: SSR-08291003	FOLHA: 02/02	RESP.: ENGENHEIRO RESP. - EXEMPLO
		ESCALA: 1/100	DESENHISTA: DIGITADOR - EXEMPLO	SONDADOR: SONDADOR - EXEMPLO	